

維持管理等計画（公表用）

事業名称	SE-岩出山太陽光発電所		
事業地 (土地の地番は全筆記入すること。)	宮城県大崎市岩出山上真山袖山 23-10		
設備ID (FIT認定を受けている場合)	A613447B04		
設備の責任者	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	埼玉県深谷市田所町 15 番 1 号	
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	株式会社セキネエナジー 代表取締役 関根 啓介	
	電話番号	048-572-5111	
実際に維持管理等を行う者 (委託の場合は、委託先)	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	仙台市青葉区上杉 6-2-23	
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	(株 TK テクノサービス 代表取締役 井形 眞寿夫	
	電話番号	080-2801-1799 (渡部)	
人員配置及び体制計画	責任者：	1 名 (電気主任技術者)	
	作業員：	2 名	
維持管理等の内容・方法 ※作業時期は変更となる場合があります。	年次点検		
	点検の時期	毎年 12 月	
	内容・方法	(主な事項) ・補修を要する箇所 ・点検、試験並測定作業 ・高圧関係絶縁抵抗、接地抵抗 ・電圧継電器試験 ・方向地絡継電器試験 ・低圧関係絶縁抵抗測定	
	月次点検		
	点検の時期	3 ヶ月に 1 回	
	内容・方法	(主な事項) ・保護継電器の状態 ・接地工事 (接地線・保護管等) の適否 ・電気室への小動物侵入対策の適否 ・配線の取付状態 ・機械器具の過熱の有無 ・接地線等の保安装置の取付状態	
	除草作業の時期	適時	
その他			